

---

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 237/17**  
**CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 4710/2017.**

**CIRCULAR Nº 01**

**RETIFICAÇÃO**

Segue para ciência, **Circular 1**, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de **BOMBA DOSADORA SMARTFEEDER 1,0" 10M3/H – 3,9L/H – 7BAR**, para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/Fundação Faculdade de Medicina), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

**Especificação Técnica ET\_ENG.PRED\_19.17 – Sistema de dosagem de Cloro – Fase 2**

3.2 *Serviços Técnicos*

Onde se Lê:

- A empresa deverá fornecer e orientar a instalação dos materiais especificados;
- Deverá realizar treinamento operacional para a equipe;

**Respostas:**

Considerar:

- **Apenas orientação em campo dos ajustes das bombas, a instalação será da equipe ICESP**
- **Treinar a equipe técnica do ICESP, como proceder as manutenções, ajustes e outros.**

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

Fundação Faculdade de Medicina