

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 086/17

CONVITE – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS Nº 4567/2017

CIRCULAR Nº 02

Prezados Concorrentes,

Segue abaixo as resposta em vermelho referente ao questionamento da duvida técnica, feitas por e-mail.

Na resposta 9.7 – Sistema de sonorização foi questionado se o amplificador suportaria 15 novos sonofletores, e foi respondido que sim, com a divisão de 8 e 7 nos laços A e B respectivamente.

Dúvida: No projeto de arquitetura estão locados 32 (trinta e dois) sonofletores, e no de Sistemas são 11 (onze). Onde foram encontrados os 15 (quinze) citados acima? Qual quantidade devemos considerar em nossa proposta?

Seguir projeto de eletrônicos. Total 11 sonofletores.