

**COMPRA REGULAMENTO FFM 3609/2026
MODALIDADE CONCORRÊNCIA
PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2298/2026
CNPJ Nº 56.577.059/0006-06**

CIRCULAR Nº 01

ADEQUAÇÃO DA PLANILHA QUANTITATIVA NOS ITENS 18.2.4 e 18.2.5

São Paulo, 13 de agosto de 2026.

Prezados segue para ciência, **Circular 01**, referente contratação de empresa especializada na execução de obra para a adequação e substituição dos aceleradores lineares no 4º subsolo do ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Informamos que, na planilha quantitativa, nos itens 18.2.4 e 18.2.5, **onde se lê '01 unidade', leia-se '02 unidades'**.

18.2.4	CHILLER MEDICINAL COM CONDENSAÇÃO A AR, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO 410A, BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL INCORPORADOS, COM PAINEL DE FLUXO, COMPRESSOR SCROLL E DUPLO CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO, COM BYPASS AUTOMÁTICO DE ÁGUA, PAINEL DE FLUXO E FILTRO DE ÁGUA (INCLUIR FORNECIMENTO DE 4 PAINELIS DE AUTOMAÇÃO CAVALETE COMPLETO INCLUSIVE PARA OS CHILLERS DE FORNECIMENTO ELECKTRA). MODELO REFERÊNCIA: IHA-15-RI-380/R/S - SIEMENS/MECALOR, (TAG: URM-PT-02A/8B/04A/9B), CAPACIDADE FRIGORIFICA EFETIVA: 22,0 KW, TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 12 A 20°C (CONFIGURADO 15°C), ALTURA MANOMÉTRICA: 35MCA, CONSUMO: 11,30KVA/380V/3F+T+N/60HZ, CORRENTE ELETRICA: 17,40 A,(SOMENTE ADQUIRIR APÓS CONFIRMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS)(INCLUSO PAINEL DE COMANDO REMOTO DO CHILLER, FILTRO PARA ÁGUA, SISTEMA DE REVEZAMENTO E PLACA MODBUS) 2 CHILLES DE FORNECIMENTO DA ELECKTRA E 2 DA INSTALADORA, AMBIENTE ATENDIDO: ACELERADOR LINEAR 02 E 04 - 4.º SUBSOLO- 2 SERÃO FONRCEIDOS PELO EMPRESA DO EQUIPAMENTO CLINICO	UN	2,00
--------	---	----	------

18.2.5	CHILLER MEDICINAL COM CONDENSÇÃO A AR, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO 410A, BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL INCORPORADOS, COM PAINEL DE FLUXO, COMPRESSOR SCROLL E DUPLO CIRCUITO DE REFRIGERAÇÃO, COM BYPASS AUTOMÁTICO DE ÁGUA, PAINEL DE FLUXO E FILTRO DE ÁGUA (INCLUIR FORNECIMENTO DE 4 PAINEIS DE AUTOMAÇÃO CAVALETE COMPLETO INCLUSIVE PARA OS CHILLERS DE FORNECIMENTO ELECKTRA). MODELO REFERÊNCIA: IHA-15-RI-380/R/S - SIEMENS/MECALOR, (TAG: URM-PT-02A/8B/04A/9B), CAPACIDADE FRIGORIFICA EFETIVA: 22,0 KW, TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA: 12 A 20°C (CONFIGURADO 15°C), ALTURA MANOMÉTRICA: 35MCA, CONSUMO: 11,30KVA/380V/3F+T+N/60HZ, CORRENTE ELETRICA: 17,40 A,(SOMENTE ADQUIRIR APÓS CONFIRMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS)(INCLUSO PAINEL DE COMANDO REMOTO DO CHILLER, FILTRO PARA ÁGUA, SISTEMA DE REVEZAMENTO E PLACA MODBUS) 2 CHILLES DE FORNECIMENTO DA ELECKTRA E 2 DA INSTALADORA, AMBIENTE ATENDIDO: ACELERADOR LINEAR 02 E 04 - 4.º SUBSOLO- 2 SERÃO FONRCEIDOS PELO EMPRESA DO EQUIPAMENTO CLINICO (SOMENTE MÃO DE OBRA)	UN	2,00
--------	--	----	------