

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 877/19

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS Nº 1504/2019

CIRCULAR Nº 01

Prezados Concorrentes,

Segue abaixo dúvidas e respostas, ref. **CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA CIVIL PARA TROCA DOS ANÉIS DE COBRE E PRUMADAS DE ÁGUA FRIA NOS ANDARES DO ICESP, CORRESPONDENTE A 84.000m² DE INTERVENÇÃO DO ICESP.**

Segue respostas em **vermelho**:

1) Devemos considerar a substituição das prumadas de alimentação dos reservatórios secundários médio e baixo (REM1 e REM2 / REB1 e REB2)?

R: Sim. Favor considerar na proposta das prumadas.

2) Devemos considerar a substituição das prumadas de alimentação do AR CONDICIONADO e DAS GERADORAS DE AGUA QUENTE ALTA, MÉDIA E BAIXA (AFAC e AFGAQA, AFGAQM e AFGAQB)?

R: Sim. Favor considerar na proposta das prumadas.

3) Devemos considerar a substituição das prumadas de alimentação do SERVIÇOS, VESTIARIO e COZINHA (AFSE, AFVE e AFCO)?

R: Sim. Favor considerar na proposta das prumadas.

4) Devemos considerar a substituição das 02 prumadas de RECALQUE que segue diretamente para os reservatórios superiores (REC1 e REC2)?

R: Sim. Favor considerar na proposta das prumadas.

5) Como questionado na vistoria, os trechos horizontais que correm pelo 23º pav NÃO devem ser considerados, ok? Foi dito que farão parte de outro processo no futuro.... Favor confirmar.

R: Sim, não farão parte deste pacote.

Obs.: É importante que na proposta de prumadas as mesmas venham discriminadas separadamente.