

CIRCULAR Nº 01

DÚVIDAS TÉCNICAS

COMPRA REGULAMENTO FFM 2872/2025

CONTRATAÇÃO DIRETA-PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 2102/2025

Perguntas:

1. Será necessário paralelismo entre o gerador locado e o gerador existente no local?

Resposta: Não

2. O abastecimento de combustível diesel ficará de responsabilidades da Contratante ou da Contratada?

Resposta: CONTRATANTE

3. O QTA ficará próximo ao Grupo Gerador ou ao ponto de conexão do cliente?

Resposta: Deverá ser realizada visita técnica para verificação.

4. Qual distância deverá ser considerada entre grupo gerador e ponto de conexão do cliente?

Resposta: Deverá ser realizada visita técnica para verificação.

5. Dentro das 3 horas de atendimento, o primeiro atendimento poderá ser feito por telefone, seguido do envio do Técnico?

Resposta: Sim, desde que cumpra o SLA de resolução de 12 horas.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2025.

Fundação Faculdade de Medicina