

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1121/2020

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC Nº 5672

CIRCULAR Nº 07

São Paulo, 05 de Junho de 2020.

Prezados segue para ciência, **Circular 7**, referente ao processo de contratação de empresa especializada no serviço de “ **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO AUDITÓRIO E DOS DOIS ANFITEATROS ICESP** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Segue abaixo dúvidas e respostas técnicas:

1 - Qual o modelo da central de incêndio Simplex existente?

R. Considerar somente os detectores de fumaça fotoelétrico Simplex mod. 4098-9714.

2 - Qual a empresa responsável pela programação do sistema de detecção no prédio do Icesp?

R. O endereçamento será realizado pela equipe de manutenção do Instituto.

3 - Durante o processo de orçamento das luminárias com a Lumini, **fui informado que o projeto “BH325-ICESP-AUD-D_LUMINOTÉCNICA” está desatualizado**, a Lumini informa que o projeto final aprovado junto ao escritório de arquitetura é bem diferente do projeto que consta no memorial de orçamento para a concorrência FFM RC Nº 5672/2020. Com isso o sistema de automação Lutron sofre muitas alterações. Devemos seguir com o projeto BH325-ICESP-AUD-D_LUMINOTÉCNICA ou o projeto sofrerá revisão ? Em anexo o projeto enviado pela Lumini.

R. Considerar os projetos constantes no CD.

4 - Será necessário entrada no processo de FAT nos bombeiros para alteração dos pontos de sprinklers? Isso é por conta da contratada ou do contratante?

R. Não será necessário.