

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2138/2022**

**CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1874/2022**

**CIRCULAR Nº 01**

**DUVIDAS TÉCNICAS**

São Paulo, 18 de janeiro de 2023.

Prezados segue para ciência, **Circular 01**, referente a **fornecimento de Oxigênio Criogênio e Locação de Tanques** - ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

**Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:**

1) Para realizarmos um estudo mais preciso do retorno que teremos versus investimento para instalação de dois tanques. Seria possível enviar o histórico de consumo real do oxigênio líquido dos últimos 12 meses?

**Resp. Enga Predial ICESP:** Encaminhamos em anexo, tabela em anexo com informações de consumo 2021/2022. Entretanto, salientamos que a proponente deve considerar a capacidade de atendimento de demanda de 40.000m<sup>3</sup>/mês, conforme indicado na especificação técnica.

2) Para segurança da instalação e operações, solicitamos o envio da ART da base do tanque atual ou um memorial de cálculo, comprovando quantas Ton ela suporta.

**Resp. Enga Predial ICESP:** Informação indisponível. Caso a PROPONENTE considere necessário, deverá realizar estudos próprios sem ônus ao ICESP.

3) Visto que nossas operações são em São Paulo Capital e a fim de diminuir custos de instalação e até mesmo uma possível locação a mais para o Hospital, seria possível estudarmos a possibilidade de instalação de uma central backup de cilindros ao invés de um tanque secundário?

**Resp. Eng. Predial ICESP:** Conforme constatado durante a vistoria técnica, não há se a lista solicitada corresponde aos pontos existentes no ICESP não temos no momento esta informação atualizada. Para a lista dos pontos solicitados referente a obra constam na planta DE-PE-SIS-15P-004-OS-54-R01.0

4) Atualmente existe algum prestador dos serviços para o objeto em questão? Se sim, qual o valor praticado?

**Resp. ICESP:** Possuímos uma empresa que fornece o produto em questão. Devido à cláusula de Confidencialidade de contrato não divulgamos valores.

5) Não encontrei um modelo de proposta no Edital. Cada empresa poderá cotar da sua forma?

**Resp. Eng. Predial ICESP:** A proposta técnica deverá conter detalhes que confirmem o atendimento das premissas definidas na especificação técnica. Eventuais desvios ou exclusões devem ser claramente apontados de forma a permitir a avaliação do escopo técnico ofertado pela proponente.