

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2925/2025**

**PEDIDO DE COTAÇÃO – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC 8308/2025**

**CIRCULAR Nº 01**

**DUVIDAS TÉCNICAS**

**São Paulo, 14 de fevereiro de 2025.**

Prezados segue para ciência, **Circular 01**, referente ao fornecimento de “**DE FILTRO ABSOLUTO, FILTRO MANTA E FILTRO FINO.**”

- **Local de fornecimento: Rua Galeno de Almeida, 148, Pinheiros – São Paulo/SP (ITACI)**

**Seguem abaixo segue duvidas técnicas e suas respectivas respostas em vermelho:**

- 1) Os filtros abaixo, poderia confirmar o padrão da moldura? Plano ou com coroa?

<b>5</b>	<b>FILTRO FINO F9 592 X 592 X 78MM</b>	UN	10
<b>6</b>	<b>FILTRO FINO F9 592 X 288 X 78MM</b>	UN	10

**R:** Para os itens 5 e 6 é com coroa, segue exemplo abaixo:



2) Por favor, informar qual a classe de filtração deste filtro abaixo, se consideramos H13 ou H14?

2	FILTRO ABSOLUTO TIPO CUNHA 610X610X292MM	UN	10
---	--	----	----

R: A classe de filtração dos filtros absolutos é H13.

**70767 - FILTRO ABSOLUTO TIPO CUNHA 610X610X292MM - COM 4 CUNHAS**

**71864 - FILTRO ABSOLUTO FM781, 81M 305 X 610 X 292MM - COM 3 CUNHAS**

Imagem exemplo DE 3 CUNHAS:

