

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2025/2022

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1842/2022


CIRCULAR Nº 10

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Prezados segue para ciência, **Circular 10**, referente a **contratação de empresa especializada em serviços de reforma civil para a obra do Núcleo de Pesquisa, correspondente a 1.274 m² de intervenção, localizado no 12º andar - ICESSP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.**



Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:

	PERGUNTAS	RESPOSTAS
52	Os arquivos deslizantes existentes, são de qual fornecedor?? poderia enviar fotos, inclusive dos trilhos?	<p>-Arquivo deslizante existente no 12 andar: OFC Arquivos. A empresa não existe mais e quem assumiu a carteira de clientes foi a UP Storage.</p> 



- Arquivo deslizante Polo
Pacaembu: Conjunto de Sistema de
Arquivo deslizante – marca Huffix



53	<p>Qual a configuração interna dos arquivos deslizantes (prateleiras, gavetas, etc) dentro das faces existentes?? quantas por face?</p>	<p>Faces existentes do conjunto existente do Icesp: 5 nichos com 4 prateleiras</p> <p>Arquivos Polo Pacaembu: Arquivo 1: 2 prateleiras na parte superior E 5 gavetas de pasta suspensa</p>  <p>FACE A 02 Níveis de Prateleiras para Caixa Box. 05 Níveis de Suporte para Pasta Suspensa.</p> <p>Arquivo 2: 1 prateleira na parte superior E 6 gavetas de pasta suspensa</p>  <p>FACE A 01 Níveis de Prateleiras para Caixa Box. 06 Níveis de Suporte para Pasta Suspensa.</p>
54	<p>Qual a configuração interna (prateleiras, gavetas, etc) por face, para os novos arquivos que iremos orçar?</p>	<p>Por face, 5 nichos e 4 prateleiras.</p>