

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2025/2022

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1842/2022

CIRCULAR Nº 03

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

Prezados segue para ciência, **Circular 03**, referente a **contratação de empresa especializada em serviços de reforma civil para a obra do Núcleo de Pesquisa, correspondente a 1.274 m² de intervenção, localizado no 12º andar** - ICESSP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em **vermelho:**

1. Para os equipamentos condicionadores de ar do tipo FANCOIL, iremos ter que considerar além da manutenção preventiva a troca dos filtros e periféricos de automação (termostatos e sensores)?
Para entrega da área com a climatização funcionando considerar a troca dos filtros. Com relação aos periféricos de automação serão instalações novas, conforme Projeto DE-PE-SIS-15P-004-OS-54-R01 e Memorial Descritivo DE-PE-SIS-MEM-001-OS-54-R02.

2. O exaustor de TAG: VE-15P-01 é existente a manter ou a instalar? Ou será fornecido como novo?

Este exaustor é novo para ser adquirido e instalado conforme projeto executivo de Climatização.

3. Na planilha, os itens 15.3.1 e 15.3.2 apresentam instalação de tubulação hidráulica, cavalete, válvulas, proteção mecânica e demais considerações, devemos considerar?

Seguir especificações do projeto executivo de climatização. Vale pontuar que alguns Fancoils existentes nunca foram utilizados e precisarão estar operantes.

4. Devemos considerar apenas adequações nos quadros elétricos de TAG: QE-15-02/03/04, excluído fornecimento?

Sim, são existentes e deverão ser reformados, conforme projeto executivo DE-PE-CLI-002-OS-54-R01 e Memorial Descritivo MD-PE-CLI-001-OS-54-R02.