

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 2025/2022

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RS 1842/2022

CIRCULAR Nº 07

DUVIDAS TÉCNICAS

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Prezados segue para ciência, **Circular 07**, referente a **contratação de empresa especializada em serviços de reforma civil para a obra do Núcleo de Pesquisa, correspondente a 1.274 m² de intervenção, localizado no 12º andar** - ICESSP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Seguem abaixo segue respostas de duvidas técnicas, com respostas em vermelho:

· BMS – devemos prever em nosso escopo a mão de obra para adição dos novos controladores ao BMS existente do hospital ou será feito pelo mantenedor?

Sim, prever no escopo.

· BMS – O serviço de comissionamento do sistema deverá ser realizado pelo mantenedor?

O comissionamento será da Construtora com o auxílio do mantenedor.

· BMS – O sistema existente possui módulo proprietário Honeywell?

Sim, conforme diretrizes especificadas no Memorial Descritivo.

· BMS - Podem nos encaminhar a lista de pontos de BMS ?

Se a lista solicitada corresponde aos pontos existentes no ICESSP não temos no momento esta informação atualizada. Para a lista dos pontos solicitados referente a obra constam na planta DE-PE-SIS-15P-004-OS-54-R01.

· SDAI – O SDAI fornecido deverá ser interligado ao laço existente do hospital ?

Sim.

· SDAI – O comissionamento dos novos pontos será feito pela construtora?

Sim, com a supervisão da empresa mantenedora.