

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1069/2020
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1549/2019**

CIRCULAR Nº 01

Segue para ciência, **Circular 1**, referente a contratação de empresa especializada na **MANUTENÇÃO NA REDE DE DUTO DE PRESSURIZAÇÃO**, para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Prezados Concorrentes,

Abaixo, questionamentos e respostas referentes ao processo acima descrito.

Questionamento A:

Em referencia a visita técnica da licitação acima realizada dia 23/01/20, temos o seguinte questionamento:

- isolamento de proteção contra fogo dos dutos: os mesmos não estão isolados hoje, mas a IT-13 do corpo de bombeiros do Estado de SP recomenda a proteção contra fogo dos dutos externos com condição de resistência no mínimo 2 horas de fogo.

Então, perguntamos:

Os dutos hoje não estão isolados, serão mantidos assim?

Se os dutos forem isolados, o ideal seria uma proteção com rechapeamento para a conservação do isolamento, porém, não é especificado na norma, mas apenas para proteção mecânica.

Caso optem por não colocar o isolamento, a responsabilidade registrada da ART correspondente será limitada, pois o vosso projeto original previu este tipo de condição e iremos buscar manter a condição, seguindo orientação de vocês.

Resposta A:

O processo seguirá conforme solicitado no edital.

Questionamento B:

Gostaríamos de Saber a Quantidade Medida

precisamos de Quantitativos Valores Estimados

Nao podemos Entrar sem ter essas Informações o edital esta muito vago em relação ao serviços que serão executados

Resposta B:

O processo seguirá conforme solicitado no edital.