

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1098/2020
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 5641/2020

CIRCULAR Nº 01

Segue para ciência, **Circular 1**, referente ao processo de aquisição de **NOBREAK 10KVA**, para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Dúvida Técnica: Quantas tomadas devem ter esse nobreak?

Resposta Técnica: No mínimo 04 tomadas e bornes para conexão à rede elétrica.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2020.