

**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1187/2020
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1600/2020**

CIRCULAR Nº 02

Segue para ciência, **Circular 2**, referente ao processo de contratação de empresa especializada no serviço de **MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO**, para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Prezados Concorrentes,

Abaixo, questionamentos e respostas referentes ao processo acima descrito.

Questionamento A:

A quantidade das Juntas de expansão na Especificação técnica é de 06 unidades, porém o evidenciado foram 14 unidades;

Resposta A:

Considerar Escopo Técnico.

Questionamentos B:

As válvulas On / Off serão fornecidas e instaladas ? Pois na visita foi informado que as mesmas não seriam substituídas;

Resposta B:

Considerar escopo técnico. Deverão ser remanufaturadas.

Questionamento C:

Na visita foi solicitada a pintura da tubulação, porém na Especificação não é mencionado nenhum tipo de pintura, caso seja parte do escopo favor especificar:

C.1:

Tinta de fundo e acabamento com o código da cor Munsell ou Ral;

Resposta C.1:

Acabamento em Ferrox + Zarcão e pintura verde folha.

C.2:
Comprimento, bitolas e conexões.

Resposta C.2:

Tubulação de 16" = 60m lineares. Tubulação de 8" = 25 m e 12 válvulas de 8' e 1 válvula de 2 1/2'.

São Paulo, 16 de junho de 2020.