

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 436/2018
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1312/2018.

CIRCULAR Nº 1

Segue para ciência, **Circular 1**, referente a contratação de empresa especializada na execução do serviço de **IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO 7º ANDAR**, para o ICESSP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/Fundação Faculdade de Medicina), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Esclarecimentos de dúvidas:

Perguntas:

- 1) Qual o COMPRIMENTO, LARGURA e ALTURA do reservatório?**
- 2) Qual o material da caixa? (Ferro, Alvenaria, Fibra, Etc..)**
- 3) Trata-se de caixa comum ou tipo torre ?**
- 4) Há algum tipo de impermeabilizante ou apenas preventivo ?**

Respostas:

- 1) R: 105 m²**
- 2) Alvenaria + ferro**
- 3) Comum**
- 4) Existe manta impermeabilizante que deverá ser removida, escarificação do concreto com falhas e após aplicação de ferrox nas ferragens, estucagem com aplicação de cimento polimérico do tipo ISOTEC 1000. Impermeabilização com argamassa polimérica elástica do tipo ISOTEC 5000; esta argamassa deverá subir nas verticais e estruturadas com tela plástica.**