

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 656/2018
CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RS Nº 1400/2018

CIRCULAR Nº 01

Segue para ciência, **Circular 1**, referente a contratação de empresa especializada na execução do serviço de **PINTURA DO ESCAPAMENTO DE GASES DOS GERADORES** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/Fundação Faculdade de Medicina), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Esclarecimentos de dúvidas.

Pergunta 1:

“Estou com algumas dúvidas Técnicas, sabe me dizer se foi pintado os escapamentos se eles tem um fluxo continuo de 600° de temperatura ou se varia podendo chegar ate 600° e do que é feito o material do escapamento, aço galvanizado, alumínio ou aço carbonizado.”

Resposta 1:

Não foram pintados.

A temperatura varia na faixa dos 600° C.

Material é de aço carbonizado.