

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 241/2017
CONCORRENCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 4725/2017.

CIRCULAR Nº 04

Segue para ciência, **Circular 4**, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de **FILTROS DE AR** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo/Fundação Faculdade de Medicina), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Esclarecimento de dúvida:

Ref.: Tasy 61291 - FILTRO DE AR 535 X 515 X 50 MM CLASSE G1

Pergunta 1:

É um filtro descartável ou é um filtro metálico G1?

Resposta 1:

Descartável