

**FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA**  
**COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1628/2021**  
**CONCORRÊNCIA - PROCESSO DE COMPRA FFM RC Nº 6363/2021**

**CIRCULAR Nº 01**

**DÚVIDAS E RESPOSTAS**

Segue para ciência, **Circular 01**, referente ao processo para aquisição de **FILTRO DE AR 457 X 457 X 78 MM CLASSE F781A13 GL** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Prezados Concorrentes,

Abaixo, dúvidas e respostas referentes ao processo acima descrito.

**1. A moldura deste filtro deve ser em aço galvanizado?**

**Resposta: Aço.**

**2. Qual a eficiência de filtragem? F8, H13... ?**

**Resposta: Absoluto.**

**3. Deve conter ou não aba?**

**Resposta: Sem aba.**

São Paulo, 04 de agosto de 2021.