

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
CNPJ. 56.577.059/0006-06

COMPRA PRIVADA FFM ICESP 2152/2022

CIRCULAR Nº 02

RETIFICAÇÃO

Segue para ciência, **Circular 02**, referente ao processo de aquisição de **NOBREAK 40KVA 380V | 380V (3F+T+N) COM AUTONOMIA DE 6 MINUTOS** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Prezados Concorrentes:

Abaixo, retificação da Especificação Técnica.

Onde se lê:

7.4. Baterias

Baterias 12V tipo VRLA com autonomia mínima de 6 minutos a plena carga, fabricada com material que permite auto extinção de chama UL94-V0 de primeiro uso não reciclada. Baterias atendendo às normas UL924, IEC 896-2, DIN 473534, BS 6290 Pt4 e Eurobat.

Leia-se:

Baterias 12V tipo VRLA com autonomia mínima de 6 minutos a plena carga, fabricada com material que permite retardo da chama, de primeiro uso não reciclada, atendendo as normas CONAMA nº401/08 e ISO14001.

Onde se lê:

7.5. Bypass Estático

Tempo de transferência: 0ms (nulo).

Leia-se:

Tempo de transferência: menor ou igual a 5ms.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.